



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта, 164
тел. 8 (8652) 24-52-26 факс 32-43-21

Отделение надзорной деятельности по г. Железноводску управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю: 357400, г. Железноводск ул. Ленина, 24.
Тел/факс: 8(87932) 4-23-58.

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра МЧС России 8(8793) 39-99-99

**Предписание N 112 / 1 / 72
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Иноземцевская средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.М. Клинового»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

На основании распоряжения от «29» августа 2016 г. № 112 начальника отделения надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - Главного Государственного инспектора города Железноводска по пожарному надзору – подполковника внутренней службы Клинового Михаила Владимировича, в соответствии со ст. 6 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 16.09.2016 г.; с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 21.09.2016 г.; с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут 23.09.2016 г. проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - Государственным инспектором города Железноводска по пожарному надзору – капитаном внутренней службы Жуковым Сергеем Егоровичем объектов защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.М. Клинового» (МБОУ ИСОШ №4 им. А.М. Клинового) расположенных по адресу: г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Свободы, 102 А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ ИСОШ №4 им. А.М. Клинового Назарова Лилия Анатольевна

Ответственный по пожарной безопасности на объекте Михайленко Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить на вторых створках дверей лестничных клеток устройства для самозакрывания дверей.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 62 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пн. 4.2.7	01.12.2016	

		СП 1.13130.2009.		
2.	Привести в работоспособное состояние (заменить) ручной извещатель АУПС на 3 этаже здания школы (литер Б).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пн. 3.86 пн. 13.13 СП 5.13130.2009.	01.12.2016	
3.	Организовать проверку источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарного резервуара).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.12.2016	
4.	Привести в работоспособное состояние автоматическую установку пожарной сигнализации, установленную в помещениях подвала (литер Б).	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пн. 13.3.2 пн. 13.13 СП 5.13130.2009.	01.12.2016	
5.	Не допускать эксплуатацию электропроводов в помещении гаража с нарушениями изоляции.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. А пн. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.12.2016	
6.	Установить в помещение гаража огнетушитель.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 70 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.12.2016	
7.	Установить в помещение гаража ящик с песком.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 484 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.12.2016	
8.	Установить автоматическую установку пожарной сигнализации в помещении гаража.	ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пн. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пн. 4 Приложение А; пн. 25.2 табл. А3 СП 5.13130.2009.	01.12.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

судерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Государственный инспектор города Железноводска по пожарному надзору
капитан внутренней службы

«23» сентября 2016 г.



С.Е. Жуков

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МБОУ ИСОШ №4 им. А.М. Клинового

«23» сентября 2016 г.



Назарова Л.А.